



YOUR PARTNER FOR THE BEST QUALITY



TEST REPORT

우 150-038 서울특별시 영등포구 버드나루로 155 (영등포동8가)

TEL (02)2164-0011

FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-005056

대표자 : 홍성하

업체명 : (주)미래이앤씨

주소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2719

접수 일자 : 2015년 05월 28일

시험완료일자 : 2015년 06월 12일

시료명 : 존스 맨빌 유리섬유 인슐레이션 : R-21

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
열전도율(평균온도:20℃ ± 2℃)	W/(m·K)	-	0.036	KS L 9016 : 2010(평판열류계법)

※ 의뢰자제시(시험편 두께 - 100 mm)

* 용도 : 품질관리용

* 시험환경 : 온도 (23.0 ± 2.0) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Lee Hunjae

작성자 : 이현재
E-mail: imfin@ktr.or.kr

Jung Bongkue


기술책임자 : 정봉규
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2015년 06월 12일

한국인정기구 인정



한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code