



# TEST REPORT



우 13810 경기도 과천시 교육원로 98 (중앙동)

TEL (02)2164-0011

FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-021427

접수 일자 : 2017년 08월 28일

대표자 : 스투어트베니슨던바,안드레아스모우트사트소스

시험완료일자 : 2017년 09월 11일

업체명 : 크나우프인슐레이션(유)

주소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 187, 611호(비산동, 안양건설타워)

시료명 : 크나우프 인슐레이션 에코배트 R-11

## 시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
열전도율(평균온도 20 °C)	W/(m·K)	-	0.043	KS L 9102 : 2014(평판열류계법)

(\*)밀도 : 9 kg/m<sup>3</sup>

\* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
 3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

*Park Joo-ick*

작성자 : 박주익  
E-mail: jooick@ktr.or.kr

*You Seok*

기술책임자 : 유석  
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2017년 09월 11일

한국인정기구 인정

**KTR 한국화학융합시험연구원**



위변조 확인용 QR code